

Brandweer optreden 13 mei 2000



Rudi Bakker

21 / 26

Brandweer optreden 13 mei 2000



Rudi Bakker

22 / 26



Brandweer optreden 13 mei 2000

Betekenis oranje borden op de deuren

- Conform vergunningsvoorschrift 13.2.9 en 3.2.8
- Ontpofbare stoffen en voorwerpen klasse 1 ADR-Vatbaar voor Explosie – Bijkomend gevaar.
- Niet blussen (Water contraproductief gebleken)
- Afstand 500 meter
- Evacuëren – ontruimen 1 km.



Niet vermeld in de vele onderzoeksrapportages!

Rudi Bakker

23 / 26

Waarheid 13 mei 2000:

Blussen 13 mei 2000:

Deze borden hadden voor de Enschedese brandweer meer dan voldoende aanleiding moeten zijn om niet te blussen, geen deuren van opslagplaatsen te openen en om te evacueren. Dit alles is niet gebeurd. De heer Torenvlied wekt in de 'technische briefing' de indruk dat de brandweer onjuist heeft gehandeld doordat zij 'tot twee keer toe' verkeerd zijn geïnformeerd door mijn onderneming. Dit is onjuist en een pertinente leugen.

In werkelijkheid was de brandweer al overgegaan tot de voornoemde onjuiste handelingen voordat iemand van mijn onderneming aanwezig was. Toen ik arriveerde werd mij te kennen gegeven dat ik niets meer te vertellen had toen ik de officier van dienst Boetes wees op de onjuiste brandbestrijding. Letterlijk zei hij: "Je moet je bek houden Bakker, je hebt hier niets meer te vertellen."