

53

NOTA
 ADVIES

van
commandant brandweer

aan B en W Burgemeester
 D.O.W.V.

Uw kenmerk
B 9291 bw

uw brief van
16-6-1976

ons kenmerk/afd.
12499/We

onderwerp
Bouw vuurwerkvoorraadcellen
Smallenbroek, Tollensstraat 50, Enschede
Architect: idem.


datum	bijlagen
1-7-1976	6 W V.
- 7 JUL 1976	
afd: B 9291	

blad

Noodzakelijke preventieve brandveiligheidsmaatregelen:

- 1) Het geheel moet voldoen aan het gestelde in de normaal voorwaarden van hinderwetvergunningen.
- 2) Het dak moet een brandwerendheid bezitten van tenminste 60 minuten.
- 3) De buitendeuren moeten zijn uitgevoerd als zelfsluitende branddeuren en tevens dienen als explosieluik.
- 4) De geplande blusinstallatie moet vanaf een veilige plaats in werking te stellen zijn.
- 5) In de montage- ompakruimte een vorstvrije aansluiting op het gem. waterleidingnet, waaraan permanent verbonden 30 meter 3/4" rubberslang op een axiaal gevoede haspel, met een straalpijpje met 6 mm mondstuk.

De commandant van de brandweer,


Ing. J.J.A. Huve (Wvd).