



79
commandant van de brandweer
Hengelosestraat 77
ENSCHUDE

uw kenmerk	uw brief van	ons kenmerk	datum
		B 9291 afd bw	820324


onderwerp:
brandbeveiliging

bouwplan: bouw kantoor met garage

bouwplaats: Tollenstraat 50

Hierbij doe ik u ter beoordeling toekomen het hierboven vermelde bouwplan.
Ik verzoek u mij mede te delen welke preventieve brandbeveiligingsmaatregelen u noodzakelijk acht.

De directeur,
voor deze, het hoofd van het
bouw- en woningtoezicht,



Bijlagen: 2 tekeningen

80

NOTA
 ADVIES

van commandant brandweer

aan B en W
 Dir. O.W. en V.

Uw kenmerk B 9291
 onderwerp

uw brief van 24-03-1982

ons kenmerk/afd.
 B82/3075/prev/Rs

datum 1-4-82

Bouw-en

Ingek.: 13


Klass.nr.: 1

Corr. nr. 2

Bouw kantoor garage
 Smallenbroek
 Tollenstraat

Noodzakelijke nadere preventieve brandveiligheidsmaatregelen

1. De garage met een brandwerendheid van tenminste 60 minuten scheiden van de rest van het gebouw. De verwarming, ventilatie en verlichting moeten voldoen aan het gestelde in N.E.N. 3211. Verbindingen d.m.v. zelfsluitende deuren of luiken met een brandwerendheid van tenminste 30 minuten.
2. Indien de garage gebruikt gaat worden voor het stallen van voertuigen kunnen nadere eisen gesteld worden aan de brandveiligheid.
3. In de hal een vaste slanghaspel met 20 meter 3/4" rubberslang en een straalpijp met 6 mm. mondstuk, waterlevering 30 ltr/minuut, die voldoet aan het gestelde in N.E.N. 3211.
4. Nabij de haspel een poederblusser met een inhoud van tenminste 12 kg. blusstof gebruiksgereed neerhangen.
5. De deur van verdieping naar het dak moet van binnenuit, zonder behulp van losse voorwerpen zoals sleutels e.d. geopend kunnen worden.

De commandant brandweer,

 Ing. H. Maas.

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0